



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

Prot. n° 1.440 / 1.341
Vs. Rif

Roana 06/02/2017

OGGETTO : RILASCIO AUTORIZZAZIONE per PER POSA RETE GAS METANO MP IN ATTRAVERSAMENTO PER ALLACCIAMENTO UTENZA PRIVATA (RIF. CONDOMINIO GARDENIA 2 - VIA D.AALIGHIERI C.N. 32) DENTRO IL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI ROANA



A: Società Italiana per il Gas p.A
Via B. Sacchi, 25
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

IL RESP.LE DELL'AREA TECNICA

VISTA la richiesta in data 02/02/2017 con prot. 1.341 avente ad oggetto **PER POSA RETE GAS METANO MP IN ATTRAVERSAMENTO PER ALLACCIAMENTO UTENZA PRIVATA (RIF. CONDOMINIO GARDENIA 2 - VIA D.AALIGHIERI C.N. 32) DENTRO IL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI ROANA**

VISTA la Polizza Fideiussoria unica dell'importo di € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00) emessa da Eni S.p.a. in data 08/05/2007 a garanzia dell'esecuzione delle opere e dei ripristini in conformità alle prescrizioni date;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 25 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e relativi articoli del Regolamento d'Attuazione (D.P.R. 495/92) e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il disposto delle leggi in materia;

VISTO il Piano Regolatore Comunale vigente;

VISTA la Legge 28/02/85 n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la L.R. 27/06/85, n° 61 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, e il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 18.11.2014;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Roana ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001";

A U T O R I Z Z A

A condizione che la Ditta rispetti le seguenti prescrizioni:

SETTORE TECNICO – Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0424/692247

e-mail gabriele.valente@comune.roana.vi.it - lisa.alzetta@comune.roana.vi.it

- provvedere all'installazione della prescritta segnaletica verticale e luminosa ed alla chiusura del cantiere mediante una recinzione durante le ore notturne, nel caso i lavori non siano ancora terminati;
- prima di dare corso ai lavori, dovrà comunicare per iscritto, anche mezzo fax, all'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP. del Comune di Roana il giorno esatto nel quale verranno eseguiti gli scavi, per dare modo al personale comunale di segnalare eventuali sottoservizi esistenti e per verificare la regolare esecuzione dei ripristini;
- la durata complessiva dei lavori, dall'inizio degli scavi fino all'esecuzione dei ripristini, non dovrà superare i 2 giorni lavorativi ;
- nei tratti di canale che interessano le strade comunali il riempimento dovrà avvenire con stabilizzato misto a calce, con una quantità di 80 – 100 Kg. di calce ogni mc. di stabilizzato;
- il materiale così miscelato (stabilizzato e calce) dovrà essere compattato con piastra vibrante per strati non superiori a 30/40 cm;
- l'asfaltatura dovrà essere eseguita prima con bynder avente uno spessore compreso non inferiore a 7 cm. e di pezzatura 12 – 16 mm. e poi con conglomerato bituminoso avente uno spessore compreso non inferiore a 3 cm;
- il conglomerato bituminoso dovrà estendersi per mt. 1,00 da ciascun lato dello scavo su tutta la sede stradale, opportunamente raccordato previa fresatura del manto stradale esistente interessato al raccordo;
- ad ultimazione delle asfaltature dovrà essere ripristinata l'eventuale segnaletica orizzontale, verticale, cunette, segnavia, cordonate, guard rails ed ogni opera o manufatto manomesso;
- sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
- siano rispettate le prescrizioni impartite dalla Soc. Vi.Abilità s.p.a.

Distinti saluti.



Il Responsabile dell'Area Tecnica
Settore LL.PP.
Geom. Gabriele Valente